

Afstandskrav til spilde- og regnvandsanlæg

Bilag 1

Afstand til	Brønd med drikkevandskvalitet	Brønd uden drikkevands kvalitet	Vandløb, sø, havet, dræn, grøft, mose	Højeste grundvands-spejl	Skel / vej	Bygninger	Nedsivningsanlæg for spildevand	Træer og anden bevoksning	Skråning over 250 promille
Afstand fra									
Nedsivning af spildevand fra:	300 meter	150 meter	25 meter	2,5 meter	<i>5 meter</i>	<i>5 meter</i>	<i>50 meter</i>	<i>3 – 6 meter</i>	<i>25 meter</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nedsivningsanlæg ➤ Pileanlæg uden membran ➤ Beplantede filtre uden membran ➤ Sandfiltre uden membran ➤ Rodzoneanlæg uden membran ➤ Nedsivningsanlæg med klorholdigt spildevand ➤ Minirensanlæg 	75 meter*	75 meter*	5 meter***	1,0 meter**		Regler for afstand til fundamenter skal holdes Placering skal vurderes i forhold til lugtgener	<i>10 meter*****</i>		
Tætte spildevandsanlæg:	50 meter hvis brønd forsyner over 10 huse	15 meter	5 meter	Ingen krav	<i>2 meter</i>	5 meter	<i>2 meter</i>	Ingen krav	<i>25 meter</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pileanlæg med membran ➤ Beplantede filtre med membran ➤ Sandfiltre med membran ➤ Rodzoneanlæg med membran ➤ Minirensanlæg ➤ Samletank 	30 meter hvis brønd forsyner under 10 huse 15 meter hvis brønd forsyner 1 hus					Regler for afstand til fundamenter skal holdes Placering skal vurderes i forhold til lugtgener			
Faskiner for tag- og overfladevand	25 meter	Ingen krav	25 meter	<i>1,0 meter</i>	<i>2 meter</i>	<i>5 meter</i> <i>2 meter ****</i>	<i>2 meter</i>	<i>3 – 6 meter</i>	<i>25 meter</i>

* Afstand kan nedsættes til 75 m, hvor de hydrogeologiske forhold er gunstige, og hvor brønden forsyner under 10 huse

** Afstand mellem bund af nedsivningsanlæg og højeste grundvandsspejl så vidt teknisk muligt mindst være 2,5 m, dog aldrig under 1,0 m

*** Når tilladelsen er udstedt som en udledningstilladelse

**** Hvis bygningen ikke er beboelse og er uden kælder

***** Klorholdigt nedsivningsanlæg fra spabad m.v.

Vejledende afstande er angivet med skrift i ”kursiv”